

Nº de Pontos de Amostragem: 168

Período: 2025-01-01/2025-03-31

Total de amostras: 264
N.º de análises realizadas por parâmetro: 5 865
N.º de análises realizadas por espécie: 6 329

Nº de análises > VP: 8

Parâmetros	Nº de Análises	Valor Determinado		Requisitos Legais	Nº de Análises
	Realizadas	Máximo	Mínimo	DL N.º 69/2023 VP	> VP
<u>Parâmetros Controlo de Rotina 1</u>	<u>792</u>				<u>5</u>
Cloro residual disponível (mg/L Cl ₂)	264	0,92	0,15	-	-
Coliformes totais (ufc/100 mL)	264	5	0	0	4
<i>E. coli</i> (ufc/100 mL)	264	1	0	0	1
<u>Parâmetros Controlo de Rotina 2</u>	<u>1 534</u>				<u>2</u>
Cheiro a 25 °C (Fator dil.)	132	<1		3	0
Condutividade (µS/cm 20°C)	264	786	<20,0	2500	0
Cor (mg/L Pt)	95	2	<2	20	0
Estreptococos fecais (ufc/100 mL)	264	2	0	0	2
Germes aeróbios totais a 22 °C (ufc/mL)	264	115	0	S/ alteração anormal	-
pH (E.Sørensen)	119	8,63 (a 19,8°C)	7,73 (a 20,6°C)	≥6,5 e ≤9,5	0
Sabor a 25 °C (Fator dil.)	132	<1		3	0
Turvação (UNT)	264	2,9	<0,30	4	0
<u>Parâmetros Controlo de Inspeção</u>	<u>3 539</u>				<u>1</u>
Alumínio (µg/L)	193	41,3	<20,0	200	0
Antimónio (µg/L)	76	<0,50	<0,50	10	0
Arsénio (µg/L)	76	1,78	<0,50	10	0
Azoto amoniacal (mg NH ₄ /L)	190	<0,070		0,50	0
Benzeno (µg/L)	6	<0,30		1,0	0
Boro (mg/L)	76	0,0710	<0,0200	1,5	0
Cádmio (µg/L)	76	<0,50	<0,50	5,0	0
Cálcio (mg/L)	105	33,5	12,8	-	-
Carbono orgânico total (mg C/L)	105	5,32	0,59	S/ alteração anormal	-

Nº de Pontos de Amostragem: 168

Período: 2025-01-01/2025-03-31

Total de amostras: 264
N.º de análises realizadas por parâmetro: 5 865
N.º de análises realizadas por espécie: 6 329

Nº de análises > VP: 8

Parâmetros	Nº de Análises	Valor Determinado		Requisitos Legais DL N.º 69/2023 VP	Nº de Análises > VP
	Realizadas	Máximo	Mínimo		
<u>Parâmetros Controlo de Inspeção</u>	<u>3 539</u>				<u>1</u>
Chumbo (µg/L)	76	1,92	<0,50	10	0
Cianetos (µg/L)	4	<5,00		50	0
Cloratos (mg/L)	15	0,0727	<0,0250	0,70	0
Cloretos (mg/L)	85	58,2	10,1	250	0
Cloritos (mg/L)	15	<0,0250		0,70	0
<i>Clostridium perfringens</i> (inclui esporos) (ufc/100 mL)	264	0		0	0
Cobre (µg/L)	76	3,66	<1,00	2000	0
Crómio (µg/L)	76	<1,00		50	0
1,2 - Dicloroetano (µg/L)	6	<0,10		3,0	0
Dureza total (mg CaCO ₃ /L)	105	109	<20,0	-	-
Epicloridrina (µg/L)	6	<0,10		0,10	0
Ferro (µg/L)	193	217	<20,0	200	1
Fluoretos (µg/L)	76	249	<100	1500	0
Magnésio (mg/L)	105	6,19	2,37	-	-
Manganês (µg/L)	193	28,4	<5,00	50	0
Mercurio (µg/L)	85	0,408	<0,200	1,0	0
Níquel (µg/L)	76	2,16	<1,00	20	0
Nitratos (mg/L)	190	3,81	1,17	50	0
Nitritos (mg/L)	190	<0,0050		0,50	0
Oxidabilidade (mg O ₂ /L)	264	1,78	<0,60	5,0	0
Potássio (mg/L)	76	2,48	<1,00	S/ alteração anormal	-
Selénio (µg/L)	76	<2,00		20	0
Sódio (mg/L)	76	69,7	7,09	200	0

Nº de Pontos de Amostragem: 168

Período: 2025-01-01/2025-03-31

Total de amostras: 264
N.º de análises realizadas por parâmetro: 5 865
N.º de análises realizadas por espécie: 6 329

Nº de análises > VP: 8

Parâmetros	Nº de Análises	Valor Determinado		Requisitos Legais DL N.º 69/2023 VP	Nº de Análises > VP
	Realizadas	Máximo	Mínimo		
<u>Parâmetros Controlo de Inspeção</u>	<u>3 539</u>				<u>1</u>
Soma Tricloroeteno e Tetracloroeteno (µg/L)	116	<1,0		10	0
Tetracloroeteno (µg/L)	116	<0,10		-	-
Tricloroeteno (µg/L)	116	<1,0		-	-
Sulfatos (mg/L)	76	56,8	11,3	250	0
Trihalometanos - Total (µg/L)	116	64,2	15,8	80	0
Bromodiclorometano (µg/L)	116	16	3,7	-	-
Bromofórmio (µg/L)	116	10	<1,0	-	-
Clorofórmio (µg/L)	116	50	3,9	-	-
Dibromoclorometano (µg/L)	116	11	2,7	-	-